PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: 28 října (obj. A), parc. 1344/1
PSČ, místo: 686 01, Uherské Hradiště
K.ú., parcelní č.: Uherské Hradiště (772844), 1344/1
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 3972 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavky pro výstavbu nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.30 W/(m²·K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	34.0 kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	55.5 kWh/(m²·rok)	A
Vytápění	46.8 kWh/(m²·rok)	C
Chlazení	0.49 kWh/(m²·rok)	-
Nucené větrání	0.20 kWh/(m²·rok)	B
Úprava vlhkosti		-
Příprava teplé vody	5.20 kWh/(m²·rok)	A
Osvětlení	2.80 kWh/(m²·rok)	D

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler
Osvědčení č.: 1494
Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 304992.0
Vyhotoveno dne: 8.9.2020
Podpis: